



MUBLP002Y5F3

K MUBL AT 04/2019/057 v
P.

Městský úřad Blatná 14 T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná
Došlo 29 -10- 2019
Č.j. MUBL 16206/2019
Počet listů/příloh 1/0



Národní památkový ústav

územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
P. O. BOX 123

Telefon: +420-386356921,-22,-24
Fax: +420-386359386
E-mail: pamatky@pamatky-jc.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE	Č. dop.
DOŠLO - 5 -11- 2004	Zprac. <i>MPZ</i>
C.j. 3242 / 776 / 164	Ukl. zn. 4411
Příloha	

Městský úřad Strakonice
odbor rozvoje
PhDr. Špecián
Velké nám. 2
386 21 Strakonice

Váš dopis značky/ze dne
OR/2957/3364/04/msp

Naše značka
10093/2004/c

Vyřizuje/linka
Ing. Thimová
387312140/126

V Českých Budějovicích dne
3. 11. 2004

Vyjádření podle ustanovení § 14 zákona č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Věc: MPZ Blatná - Komenského ulice čp. 74 - novostavba veřejných WC na parc. č. 1984/13 - záměr

K žádosti ze dne 7. 10. 2004, podané na MěÚ Strakonice, kterou jsme obdrželi 13. 10. 2004, ve věci novostavby veřejných WC v Komenského ulici při objektu čp. 74, který není zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek, ale nachází se na území MPZ Blatná, prohlášené vyhláškou KNV v Českých Budějovicích (o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje) ze dne 19. 11. 1990, sdělujeme následující:

V přiložené žádosti a návrhu jsou navrženy tyto práce:

Přízemní objekt veřejných WC o půdorysných rozměrech cca 9 x 7 m, výška objektu neuvedena, se sedlovou střechou se sklonem 30° a betonovou krytinou (KM Beta) s plastovými dveřmi a okny.

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje města lze konstatovat, že k památkovým hodnotám patří zejména urbanistická struktura města, dochovaná materiálová skladba staveb, včetně staveb doplňkových a dále pak hmotové uspořádání historických budov, jejich dispozice, vnější a vnitřní výzdoba. Tyto skutečnosti spoluvytváří celkový ráz MPZ Blatná, ve které se předmětná parcela p. č. 1984/3 nachází.

Plánovaná novostavba se nachází v území určujícím charakter městské památkové zóny. Z těchto důvodů je nutné, aby se stavba co nejoptimálněji začlenila do městského organizmu a svým charakterem, architektonickým výrazem a použitými materiály respektovala chráněné území. Se stavbou souhlasíme za předpokladu, že budou respektovány následující připomínky:

- Při hloubení a výkopových pracích bude zajištěn archeologický výzkum.

- Bude předložena perspektiva nebo zákres do fotografie, ze kterých by bylo zřejmé, v širších souvislostech, začlenění objektu do památkově chráněného území.
- Hmotu doporučujeme upravit zvýšením sklonu střechy na min. 40°. Jako krytinu doporučujeme pálené maloformátové tašky, bez použití novodobých tvarovek (lemovací krajové tašky u štítu, plastové větrací komínky apod.). Veškeré výplně otvorů budou dřevěné, nikoliv plastové!
- Barevnost fasády bude odsouhlasena na vzorku.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče.

Ing. Marie Pavlátová
vedoucí odboru stavebních památek
a památkových území

